

 <p>DEZVOLTARE DURABILA. GRIJA PENTRU VIITOR</p> <p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 0930400352 - ISO 9001:2008</p> <p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 10183 - SR EN ISO 14001:2005</p>	<p>TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, Județul Bihor, 410210 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013</p>
	<p>Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficare-oradea.ro</p>

NR. _____

TERMOFICARE ORADEA S.A.

08 DEC. 2016

16223

Către,

Operatori economici - potențiali ofertanți

Referitor la: Documentația de atribuire privind atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare pentru "Conducte de distribuție și accesorii. Cod CPV 44163160-9" - *Invitație de participare nr. 16085/06.12.2016*

Ca urmare a solicitării de clarificare primită din partea unui operator economic, înregistrată la entitatea contractantă cu nr. 16189/08.12.2016, vă comunicăm solicitarea și răspunsul nostru, după cum urmează:

Solicitare: În caietul de sarcini la capitolul 6. Condiții impuse de achizitor se precizează: "Pentru parametrii precizați mai sus la realizarea sistemului preizolat se va folosi: Teava din oțel, material P235GH, conform SR EN 10217-2:A1:2005-Tevi din oțel sudate utilizate la presiuni. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: tevi sudate electric, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatura, cu dimensiuni conform SR EN 10220:2003".

În lista de cantități la nr. crt. 1 este precizat "Teava trasa preizolata DN100/200 D114,3x5,0mm". Ținând cont de grosimile solicitate și de faptul că în lista de cantități se solicită teava trasa, vă rugăm să confirmați că trebuie oferită teava trasa material P235GH, conform SR EN 10216-2:A1:2005. De asemenea vă rugăm să confirmați că grosimile din formularul de ofertă sunt cele care trebuie oferite.

Răspuns: Țeavă din oțel, material P235GH conform SR EN 10216-2+A2:2008-, "Tevi din oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Tevi din oțel nealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată", DN100(Ø114,3x5,0mm), Dmanta = 200 mm. În formularul de ofertă nu sunt prevăzute grosimi.

**Director General,
Ing. Necuță Stănel Ionel**



**Director Comercial,
Ing. Crețu Dan**

**Șef Serviciu Tehnic,
Ing. Pop Lucian**