

Nr. 3756 / 21.03.2017

Către,

Operatori economici - Potențiali ofertanți

Referitor la: Documentația de atribuire privind atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare pentru „Termometre industriale. Cod CPV 38417000-1”- Invitație de participare nr. 3668/20.03.2017.

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic, înregistrată la entitatea contractantă cu nr. 3720/21.03.2017, vă facem cunoscute solicitările (întrebările) și răspunsurile noastre, după cum urmează:

A. Pentru termometrele cu gaz inert:

Întrebări:

1. Se doresc unul sau două contacte electrice ?
2. Rugăm specificați concret dacă se doresc 3, 4 sau 5 m de capilar, deoarece sunt diferențe de preț.
3. Nu ați specificat cum se face conectarea pentru cadran (cu flanșă spate sau bracheți) pe panou sau pe un perete.
4. Nu ați specificat cum se face conectarea la proces (tipul de filet: G 1/2 , 1/2 NPT, etc.) pentru sonda imersabilă.
5. Rugăm specificați concret lungimea tijei de imersie: 100, 150 sau 200 mm.

Răspunsuri:

1. Un contact normal închis, unul normal deschis.
2. Capilarul să fie de 3 m.
3. Cadranul să fie cu flanșă spate.
4. Racordarea la proces cu filet G 1/2.
5. Tija de imersie 150 mm.

B. Pentru termometrele cu bimetal:

Întrebări:

1. Nu ați specificat cum se face conectarea la proces (tipul de filet: G 1/2, 1/2 NPT, etc.) pentru tija imersabilă.
2. Rugăm specificați concret lungimea tijei de imersie: 150 sau 200 mm.

Răspunsuri:

1. Racordarea la proces cu filet G 1/2,
2. Tija de imersie 200 mm.

**Director Comercial,
Ing. Crețu Dan**Șef Birou Achiziții Publice,
Ing. Buta Rodica