

CONDITII
de calitate si legislatie aplicabila

Agentul termic furnizat: apa fierbinte (agent termic primar)

A. Presiunea minima a agentului termic la racord este de 2 bar.

B. Diferenta de presiune intre tur si retur la racord este de 0.2 bar.

C. Debitul de agent termic absorbit nu va fi mai mare decat cel maxim aprobat prin acordul de furnizare si va fi tot timpul corelat cu temperaturile de reglaj si functionare a agentului termic livrat din centrala, respectiv temperatura agentului termic returnat (retur) nu va depasi valoarea corespunzatoare temperaturii retur din diagrama de reglaj.

D. Indicii de calitate ai apei returnate trebuie sa fie identici cu cei ai agentului termic primit.

E. Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de furnizare a energiei termice pentru a se incheia contractul sunt:

1. HG. Nr. 168/2000;

2. Legea nr. 325/2006;

3. Ordinul nr. 483/2008 al ANRSC;

4. Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica pentru Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr. 866/2010.

Furnizor,

Utilizator,

Sef Birou Contracte
Ec. Ardelean Ioana-Crina

Sef Sectia Retele Primare
Ing. Ile Ioan Marcel