ANEXA 3

la contract

CONDIŢII
de calitate şi legislaţie aplicabile

Presiunea apei calde de consum asigurată la ultimul nivel al condominiului este de 0,2 bari , la un debit simultan de 1mc/h.

Debitul de apă caldă de consum minim asigurat este de 100 litri/s si de 2,4 mc/zi.

Presiunea minimă a agentului termic la branşament este de 4 bari la imobile cu P+10 nivele şi 2 bari la imobilele cu P+4 nivele.

Diferenţa de presiune dintre tur si retur este de 0,4 bari.

Debitul de agent termic orar maxim si minim furnizat iarna respectiv vara vor fi cele aprobate prin Avizul de racordare eliberat în acest sens.

Temperatura maximă de furnizare a agentului termic la încalzire este de 60ºC, iar la apa caldă de consum temperatura maximă de furnizare este de 60ºC.

Legislaţia si normele tehnice aplicabile serviciului de furnizare a energiei termice pentru care se încheie prezentul contract sunt : Normativ I13, Legea51/2006, Legea 325/2006, Ordinul 91/2007, Ordin ANRSC 483/2008 şi Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica pentru municipiul Oradea aprobat prin HCL. 137/2018.

Furnizor Utilizator